

2.7.DE Profinet Master – Hinweise

2.7.1.DE Ip Adressen

Die Ip Adresse der Profinet Devices darf nicht mit der IP Adresse der SPS übereinstimmen. Die Berghof Steuerung verfügt somit über 2 IP Adressen. Die SPS ist weiterhin unter ihrer eingestellten IP Adresse erreichbar. Das Profinet Device besitzt seine eigene IP-Adresse die vom Profinet Master vorgegeben wird.

2.7.EN Profinet Master – Notes EN

2.7.1.EN IP addresses

The IP address of the Profinet device must not match the IP address of the PLC. The Berghof controller therefore has two IP addresses. The PLC can still be reached at its configured IP address. The Profinet device has its own IP address, which is specified by the Profinet master.